




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 96

tel./fax: 84 627 10 59, tel. centrala: 84 639 36 91 do 93

e-mail: psse.zamosc@sanepid.gov.pl



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Zamościu (<https://pssezamosc.bip.gov.pl>)

Zamość, dnia 13.11.2023 r.

NZ. 9027.4.90.2023

Wójt Gminy Radecznica
ul. B. Prusa 21
22-463 Radecznica

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 3 ust 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4, pkt 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 773 ze zm.) po zapoznaniu się z materiałami załączonymi do wniosku Wójta Gminy Radecznica z dnia 25.10.2023 r. (data wpływu 31.10.2023 r.) o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica, gmina Radecznica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu
uzgadnia

pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
warunki ujęte w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica, gmina Radecznica.

UZASADNIENIE

Dnia 31.10.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu wpłynął wniosek o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica, gmina Radecznica.

Do wniosku dołączono projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jak wynika z informacji zawartych w przedłożonym dokumencie inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami do budynków. Zakres inwestycji obejmuje budowę: kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej o łącznej długości 5000 m, usytuowanej na głębokości od 1,6 m – kanalizacja ciśnieniowa, do 4,6 m – kanalizacja grawitacyjna; dwóch przepompowni ścieków; 80 szt. przyłączy kanalizacji grawitacyjnej; 15 szt. przyłączy kanalizacji ciśnieniowej; przydomowych przepompowni ścieków wraz ze zbiornikiem podziemnym wyposażonym w zatapialną pompę do ścieków.

Projekt dokumentu określa także m. in. lokalizację inwestycji względem nieruchomości, określa rodzaj zabudowy i zagospodarowania terenu, warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu, jego zabudowy wynikające z odrębnych przepisów, a w szczególności w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Postępowanie w sprawie określenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykazało, że zamierzenie inwestycyjne, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W toku ww. postępowania Wójt Gminy Radecznica wydał decyzję z dnia 09.10.2023 r., znak: GOD.6220.3.2023 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami, uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica, gmina Radecznica.

P o u c z e n i e

Od niniejszego postanowienia Inwestorowi przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, ul. Peowiaków 96, 22-400 Zamość w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sporządziła: A. F.



z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Zamościu

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Genowefa Nowak
mgr Genowefa Nowak