

Zadanie realizowane jest w ramach
Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

GMINA RADECZNICA
ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica
woj. lubelskie
NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 11 września 2025 r.

Znak postępowania: **ZP.271.14.2025**

-do wszystkich Wykonawców-

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na zadanie pn.: „**Zakup wraz z dostawą mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Radecznica**”.

- I. Zamawiający Gmina Radecznica, przekazuje treść zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz dokonuje zmiany zapytania ofertowego.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z dyrektywą 2016/1628 oraz Dziennikiem Ustaw nr 1339 z 2020 roku wprowadzającym dyrektywę w Polsce zespoły prądotwórcze stacjonarne nie muszą spełniać żadnej normy emisji spalin (non-emission). Wszystkie inne zespoły prądotwórcze muszą spełniać normę emisji spalin STAGE V. Poniżej definicje poszczególnych określeń opisane w dyrektywie 2016/1628:

35) "zespół prądotwórczy" oznacza niezależną maszynę mobilną nieporuszającą się po drogach, która nie jest częścią układu napędowego, przeznaczoną głównie do produkcji mocy elektrycznej;

36) "maszyna stacjonarna" oznacza maszynę, która ma być trwale zamontowana w jednym miejscu jej pierwszego użytkowania, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach lub w inny sposób, z wyjątkiem przemieszczenia z miejsca produkcji do miejsca pierwszego montażu;

37) "trwale zamontowany" oznacza przyśrubowany lub w inny sposób skutecznie przymocowany, tak że nie jest możliwe usunięcie bez pomocy narzędzi lub sprzętu, do fundamentu lub innego elementu ograniczającego, który ma za zadanie spowodować, by silnik był używany tylko w jednym miejscu w budynku, konstrukcji, obiekcie lub instalacji;

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że agregaty będą użytkowane jako "maszyna stacjonarna" (nie musi spełniać normy emisji spalin Stage V), lub

że mają spełniać normę emisji spalin Stage V wymaganą dla agregatów mobilnych (niestacjonarnych).

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje na dostawę zespołu prądotwórczego wyprodukowanego jako stacjonarny, umieszczonego na przystosowanej przyczepie 1-osiowej dopuszczonej do ruchu na drogach publicznych z możliwością rejestracji, co umożliwi transport agregatu prądotwórczego w dowolne miejsce na terenie Gminy Radecznica.

Zamawiający nie wymaga spełnienia normy Stage V.

Pytanie nr 2:

Sprawność prądnic o mocach w zakresie 60 - 75 kW na poziomie 96% jest nieosiągalna. Prądnice tej mocy mają sprawność ok. 90%. Prosimy o dopuszczenie prądnicy o takiej sprawności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza prądnice o sprawności nie mniejszej niż 90%.

Pytanie nr 3:

Agregat ma posiadać funkcję zapłonu (załączania) samoczynnego -SZR, do współpracy z SZR. Proszę o potwierdzenie, że agregat ma być dostarczony bez układu SZR, tylko przystosowany do współpracy z SZR Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga agregat prądotwórczy **wraz** z układem SZR.

- II. W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego z dnia 5 września 2025 r. (rozdz. II, ust. 2 – Opis przedmiotu zamówienia) oraz treści załącznika nr 4 Opis przedmiotu zamówienia.

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ – ZAPYTANIE OFERTOWE:

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmują niżej wymienione parametry mobilnego agregatu prądotwórczego:

- 1) Silnik wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym,
- 2) pompa wtryskowa,
- 3) ilość cylindrów – 4,
- 4) pojemność skokowa 3500-3800 cm³,
- 5) moc znamionowa silnika min. 60 kW / 81KM – 75kW / 101 KM,
- 6) podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej,

Zadanie realizowane jest w ramach
Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

- 7) silnik chłodzony cieczą,
- 8) silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie),
- 9) włącznik główny i awaryjny,
- 10) czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju, temperatury cieczy chłodniczej,
- 11) pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora,
- 12) licznik motogodzin,
- 13) pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie,
- 14) ładowanie akumulatora w czasie postoju,
- 15) funkcja zapłonu samoczynnego – SZR,
- 16) panel sterowania do współpracy z SZR,
- 17) automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie),
- 18) prądnica synchroniczna bezszczotkowa,
- 19) prądnica o mocy min. 60 kW – 75 kW,
- 20) sprawność prądnicy min. 96%,
- 21) uzwojenia wykonane z miedzi,
- 22) napięcie wyjściowe 400/230V, 50Hz,
- 23) prądnica samowzbudna,
- 24) zabudowa wyciszająca, antywłamaniowa, odporna na opady atmosferyczne zamykana na klucz,
- 25) wlew paliwa zamykany na klucz -jeżeli jest zlokalizowany na zewnątrz zabudowy,
- 26) wbudowana rozdzielnia z zestawem gniazd odbioru mocy,
- 27) montaż na platformie absorbującej drgania,
- 28) sygnalizator dźwiękowy awarii,
- 29) agregat przystosowany do pracy ciągłej w warunkach całodobowych,
- 30) całość osadzona na homologowanej przyczepie jednoosiowej przystosowanej do transportu za pojazdem do 3,5DMC,
- 31) wyprowadzony zacisk podłączenia przewodu uziemiającego oraz akcesoria do uziemienia,
- 32) **mobilny agregat prądotwórczy musi być objęty gwarancją min. 24 miesiące.**

TREŚĆ PO ZMIANIE – ZAPYTANIE OFERTOWE:

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmują niżej wymienione parametry mobilnego agregatu prądotwórczego:
 - 1) Silnik wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym,
 - 2) pompa wtryskowa,
 - 3) ilość cylindrów – 4,
 - 4) pojemność skokowa 3500-3800 cm³,
 - 5) moc znamionowa silnika min. 60 kW / 81KM – 75kW / 101 KM,
 - 6) podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej,

Zadanie realizowane jest w ramach
Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

- 7) silnik chłodzony cieczą,
- 8) silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie),
- 9) włącznik główny i awaryjny,
- 10) czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju, temperatury cieczy chłodniczej,
- 11) pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora,
- 12) licznik motogodzin,
- 13) pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie,
- 14) ładowanie akumulatora w czasie postoju,
- 15) funkcja zapłonu samoczynnego – SZR,
- 16) panel sterowania do współpracy z SZR,
- 17) automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie),
- 18) prądnica synchroniczna bezszczotkowa,
- 19) prądnica o mocy min. 60 kW – 75 kW,
- 20) **sprawność prądnicy min. 90%,**
- 21) uzwojenia wykonane z miedzi,
- 22) napięcie wyjściowe 400/230V, 50Hz,
- 23) prądnica samowzbudna,
- 24) zabudowa wyciszająca, antywłamaniowa, odporna na opady atmosferyczne zamykana na klucz,
- 25) wlew paliwa zamykany na klucz -jeżeli jest zlokalizowany na zewnątrz zabudowy,
- 26) wbudowana rozdzielnia z zestawem gniazd odbioru mocy,
- 27) montaż na platformie absorbującej drgania,
- 28) sygnalizator dźwiękowy awarii,
- 29) agregat przystosowany do pracy ciągłej w warunkach całodobowych,
- 30) całość osadzona na homologowanej przyczepie jednoosiowej przystosowanej do transportu za pojazdem do 3,5DMC,
- 31) wyprowadzony zacisk podłączenia przewodu uziemiającego oraz akcesoria do uziemienia,
- 32) **mobilny agregat prądotwórczy musi być objęty gwarancją min. 24 miesiące.**

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ – Załącznik nr 4 (Opis przedmiotu zamówienia):

Parametry mobilnego agregatu prądotwórczego:

- 1) Silnik wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym,
- 2) pompa wtryskowa,
- 3) ilość cylindrów – 4,
- 4) pojemność skokowa 3500-3800 cm³,
- 5) moc znamionowa silnika min. 60 kW / 81KM – 75kW / 101 KM,
- 6) podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej,
- 7) silnik chłodzony cieczą,

Zadanie realizowane jest w ramach
Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

- 8) silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie),
- 9) włącznik główny i awaryjny,
- 10) czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju, temperatury cieczy chłodniczej,
- 11) pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora,
- 12) licznik motogodzin,
- 13) pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie,
- 14) ładowanie akumulatora w czasie postoju,
- 15) funkcja zapłonu samoczynnego – SZR,
- 16) panel sterowania do współpracy z SZR,
- 17) automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie),
- 18) prądnica synchroniczna bezszczotkowa,
- 19) prądnica o mocy min. 60 kW – 75 kW,
- 20) sprawność prądnicy min. 96%,
- 21) uzwojenia wykonane z miedzi,
- 22) napięcie wyjściowe 400/230V, 50Hz,
- 23) prądnica samowzbudna,
- 24) zabudowa wyciszająca, antywłamaniowa, odporna na opady atmosferyczne zamykana na klucz,
- 25) wlew paliwa zamykany na klucz -jeżeli jest zlokalizowany na zewnątrz zabudowy,
- 26) wbudowana rozdzielnia z zestawem gniazd odbioru mocy,
- 27) montaż na platformie absorbującej drgania,
- 28) sygnalizator dźwiękowy awarii,
- 29) agregat przystosowany do pracy ciągłej w warunkach całodobowych,
- 30) całość osadzona na homologowanej przyczepie jednoosiowej przystosowanej do transportu za pojazdem do 3,5DMC,
- 31) wyprowadzony zacisk podłączenia przewodu uziemiającego oraz akcesoria do uziemienia,
- 32) **mobilny agregat prądotwórczy musi być objęty gwarancją min. 24 miesiące.**

TREŚĆ PO ZMIANIE – Załącznik nr 4 (Opis przedmiotu zamówienia):

Parametry mobilnego agregatu prądotwórczego:

- 1) Silnik wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym,
- 2) pompa wtryskowa,
- 3) ilość cylindrów – 4,
- 4) pojemność skokowa 3500-3800 cm³,
- 5) moc znamionowa silnika min. 60 kW / 81KM – 75kW / 101 KM,
- 6) podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej,
- 7) silnik chłodzony cieczą,
- 8) silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie),

8 1 1 9

Zadanie realizowane jest w ramach
Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

- 9) włącznik główny i awaryjny,
- 10) czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju, temperatury cieczy chłodniczej,
- 11) pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora,
- 12) licznik motogodzin,
- 13) pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie,
- 14) ładowanie akumulatora w czasie postoju,
- 15) funkcja zapłonu samoczynnego – SZR,
- 16) panel sterowania do współpracy z SZR,
- 17) automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie),
- 18) prądnica synchroniczna bezszczotkowa,
- 19) prądnica o mocy min. 60 kW – 75 kW,
- 20) **sprawność prądnicy min. 90%,**
- 21) uzwojenia wykonane z miedzi,
- 22) napięcie wyjściowe 400/230V, 50Hz,
- 23) prądnica samowzbudna,
- 24) zabudowa wyciszająca, antywłamaniowa, odporna na opady atmosferyczne zamykana na klucz,
- 25) wlew paliwa zamykany na klucz -jeżeli jest zlokalizowany na zewnątrz zabudowy,
- 26) wbudowana rozdzielnia z zestawem gniazd odbioru mocy,
- 27) montaż na platformie absorbującej drgania,
- 28) sygnalizator dźwiękowy awarii,
- 29) agregat przystosowany do pracy ciągłej w warunkach całodobowych,
- 30) całość osadzona na homologowanej przyczepie jednoosiowej przystosowanej do transportu za pojazdem do 3,5DMC,
- 31) wyprowadzony zacisk podłączenia przewodu uziemiającego oraz akcesoria do uziemienia,
- 32) **mobilny agregat prądotwórczy musi być objęty gwarancją min. 24 miesiące.**

III. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany zapytania ofertowego z dnia 5 września 2025 roku stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

IV. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY
Edward Polak
Edward Polak