

MOBILNY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Radecznica.

Parametry mobilnego agregatu prądotwórczego:

- 1) silnik wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym,
- 2) pompa wtryskowa,
- 3) ilość cylindrów – 4,
- 4) pojemność skokowa 3500-3800 cm³,
- 5) moc znamionowa silnika min. 60 kW / 81KM – 75kW/101KM
- 6) podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej,
- 7) silnik chłodzony cieczą,
- 8) silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie),
- 9) włącznik główny i awaryjny,
- 10) czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju, temperatury cieczy chłodniczej,
- 11) pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora,
- 12) licznik motogodzin,
- 13) pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie,
- 14) ładowanie akumulatora w czasie postoju,
- 15) funkcja zapłonu samoczynnego – SZR,
- 16) panel sterowania do współpracy z SZR,
- 17) automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie),
- 18) prądnica synchroniczna bezszczotkowa,
- 19) prądnica o mocy min. 60 kW – 75kW,
- 20) sprawność prądnicy min. 96%,
- 21) uzwojenia wykonane z miedzi,
- 22) napięcie wyjściowe 400/230V, 50Hz,
- 23) prądnica samowzbudna,
- 24) zabudowa wyciszająca, antywłamaniowa, odporna na opady atmosferyczne zamykana na klucz,
- 25) wlew paliwa zamykany na klucz -jeżeli jest zlokalizowany na zewnątrz zabudowy,
- 26) wbudowana rozdzielnia z zestawem gniazd odbioru mocy,
- 27) montaż na platformie absorbującej drgania,
- 28) sygnalizator dźwiękowy awarii,
- 29) agregat przystosowany do pracy ciągłej w warunkach całodobowych,
- 30) całość osadzona na homologowanej przyczepie jednoosiowej przystosowanej do transportu za pojazdem do 3,5DMC,
- 31) wyprowadzony zacisk podłączenia przewodu uziemiającego oraz akcesoria do uziemienia,
- 32) **mobilny agregat prądotwórczy musi być objęty gwarancją min. 24 miesiące.**

INNE WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIC OFEROWANY MOBILNY AGRGAT PRĄDOTWÓRCZY

- 1) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa oraz instrukcja obsługi w języku polskim.
- 2) Agregat prądotwórczy i przyczepa **fabrycznie nowe**.
- 3) Instrukcja przeglądów, konserwacji i napraw w języku polskim.
- 4) Katalog części na płycie CD.
- 5) Karta gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji oraz wykaz obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych.
- 6) Pierwsze uruchomienie agregatu wraz ze szkoleniem z jego obsługi w miejscu dostawy wykonane przez Wykonawcę.

UWAGI

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z parametrami technicznymi wyższymi (lepszymi) niż opisane wyżej.

WÓJT GMINY
/-/ Edward Polak