

## **BAKTERIOBÓJCZA LAMPA UV**

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego bakteriobójczej lampy UV na potrzeby Gminy Radecznica.

### Parametry bakteriobójczej lampy UV:

- 1) Materiał wykonania: stal kwasoodporna,
- 2) Wymiary urządzenia (mm): min: 315x240x1740, max. 330x260x1760
- 3) Średnica przyłączy (mm): min: DN125, max. DN150
- 4) Układ pracy: poziomy,
- 5) Ciśnienie pracy: min. 9 bar,
- 6) Waga urządzenia (kg) – max. 55,
- 7) Przepływ nominalny gwarantujący pełną dezynfekcję: min:70m<sup>3</sup>/h,
- 8) Prowadnice rur osłonowych,
- 9) Optyczny wskaźnik pracy promienników,
- 10) Zalecana temperatura cieczy: max 50° C
- 11) Klasa ochrony korpusu: IP66,
- 12) Trwałość Promienników UV: min 15 900h,
- 13) Moc przyłączeniowa urządzenia: max 750W,
- 14) Zasilanie: 220-240V, 50/60HZ,
- 15) Układ sterowania: w szafce metalowej
- 16) Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promienników UV,
- 17) Licznik czasu pracy,
- 18) Zawór do pobierania próbek: min. 20mm.

### **INNE WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIC OFEROWANA BAKTERIOBÓJCZA LAMPA UV**

- 1) Specyfikacja techniczna urządzenia.
- 2) Atest higieniczny PZH dla wody pitnej.
- 3) Instrukcja w języku polskim.
- 4) Gwarancja minimum 24 miesiące.

WÓJT GMINY  
/-/ Edward Polak