

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: „Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego na potrzeby gminy Radecznica”

Opis przedmiotu zamówienia/ parametry techniczne, wyposażenie:

1. SILNIK

TYP: silnik benzynowy, 4-suwowy, 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem

POJEMNOŚĆ SKOKOWA: min 389cm³, max. 400cm³

MOC NOMINALNA: 11-18 KM (8-13 kW)

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA: min 6,1 l.

TYP PALIWA: Benzyna bezołowiowa 95

UKŁAD ROZRUCHOWY: linka rozruchowa

MISKA OLEJOWA: 1,1 l.

CZUJNIK POZIOMU OLEJU,

SPALANIE (moc 75%): 2,7L/h,

HAŁAS Lwa: 97 dB(A)

2. GENERATOR

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50Hz,

NAPIĘCIE: 400/230V,

MOC 3 ~ max/znam.: min: 8,7 kVa/7,8 kVa, max: 10,0 kVa/9,2kVa

PRĄD ZNAMIONOWY 3~: 11,3A,

MOC 1 ~ max/znam.: min: 5,7 kVa/5,2 kVa, max: 7,0 kVa/6,2 kVa

PRĄD ZNAMIONOWY 3~: 22,6A,

GNIAZDO 400V 16A – 1 szt.,

GNIAZDO 230V 16A – 1Szt.

Zabezpieczenie przeciążeniowe,

Regulacja napięcia: ±4%,

Poziom zakłóceń: THD≤4%,

Stopień ochrony prądniczy: min. IP 23

Klasa Izolacji prądniczy H

3. WYMIARY:

Długość: 790 mm

Szerokość: 580 mm

Wysokość: 505mm

Waga: max 83kg

4. Warunki umowne

- 1) Zakup i dostawa w miejsce wskazane przez zamawiającego - ul. Uście 10, 22-463 Radecznicza;
- 2) Realizacja – 21 dni od dnia podpisania umowy;
- 3) Płatność – 30 dni od dnia podpisania protokołu;
- 4) Gwarancja min. 24 miesiące;
- 5) Instrukcja obsługi i gwarancja w języku polskim.

KIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury i inwestycji
/-/ Piotr Gnieciak