

**Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: „Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego na potrzeby gminy Radecznica”**

Opis przedmiotu zamówienia/ parametry techniczne, wyposażenie:

**1. SILNIK**

TYP: silnik benzynowy, 4-suwowy, 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem

POJEMNOŚĆ SKOKOWA: min 389cm<sup>3</sup>

MOC NOMINALNA: 60 KM (44 kW)

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA: min 6,1 l.

TYP PALIWA: Benzyna bezołowiowa 95

UKŁAD ROZRUCHOWY: linka rozruchowa

MISKA OLEJOWA: 1,1 l.

CZUJNIK POZIOMU OLEJU,

SPALANIE (moc 75%): 2,7L/h,

HAŁAS Lwa: 97 dB(A)

**2. GENERATOR**

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50Hz,

NAPIĘCIE: 400/230V,

MOC 3 ~ max/znam.: 8,7 kVa/7,8 kVa,

PRĄD ZNAMIONOWY 3~: 11,3A,

MOC 1 ~ max/znam.: 5,7 kVa/5,2 kVa,

PRĄD ZNAMIONOWY 3~: 22,6A,

GNIAZDO 400V 16A – 1 szt.,

GNIAZDO 230V 16A – 1Szt.,

Zabezpieczenie przeciążeniowe,

Regulacja napięcia: ±4%,

Poziom zakłóceń: THD≤4%,

Stopień ochrony prądniczy: min. IP 23

Klasa Izolacji prądniczy H

**3. WYMIARY:**

Długość: 790 mm

Szerokość: 580 mm

Wysokość: 505mm

Waga: max 83kg

**4. Warunki umowne**

- 1) Zakup i dostawa w miejsce wskazane przez zamawiającego - ul. Uście 10, 22-463 Radecznicza;
- 2) Realizacja – 21 dni od dnia podpisania umowy;
- 3) Płatność – 30 dni od dnia podpisania protokołu;
- 4) Gwarancja min. 24 miesiące;
- 5) Instrukcja obsługi i gwarancja w języku polskim.

**Z up. WÓJTA**

**Sekretarz Gminy**

**/-/ Beata Trochimiuk**